

A. Соответствие чертежу

- Проверяется наличие плиток (за каждую отсутствующую плитку «- 10» баллов).
- Проверяется расположение элементов отделки, плиток (за несоответствие выполненной работы заданию до «- 5» баллов).
- Контролируется соответствие размеров выполненной работы заданию (проверяется размер верхней и нижней линии выполненной работы (за каждый миллиметр отклонения сверх допуска (+/- 1мм) каждой линии «- 1» балл)).

B. Отклонение от горизонтали

- Проверяется горизонтальность верхней и нижней линий выполненной работы (за каждый миллиметр отклонения каждой линии «- 1» балл, всего до -10 баллов).

C. Отклонение от вертикали

- Проверяется вертикальность левой и правой линии выполненной работы (за каждый миллиметр отклонения каждой линии «- 1» балл, всего до -10 баллов).

D. Соответствие толщины шва

- Контролируется толщина шва (при отклонении от заданной толщины сверх допуска $\pm 0,5\text{мм}$ -2 балла за каждый шов, всего до -8 баллов).

E. Ровность облицованной поверхности (плоскости)

- Проверяется при помощи правила или строительного прямого уровня по всей поверхности работы: по диагонали не менее чем в двух контрольных точках (за каждый миллиметр отклонения каждой неровности «- 1» балл).

F. Качество сцепления плитки с поверхностью

- Проверяется площадь клеящей основы (при S=менее 80% -2 балла; при S=менее 60% -5 баллов).

G. Внешний вид работы

- Проверяется аккуратность /чистота выполненной работы (до -3 баллов).

H. Качество реза плитки

- Контролируется отсутствие сколов на краях плитки, ровность реза (-1 балл за каждую дефектную плитку).

I. Качество заполнения швов

- Проверяется полнота заполнения швов (до -3 баллов).
- Проверяется гладкость поверхности швов (до -3 баллов).

Ж. Охрана труда/организация рабочего места

- Контролируется соблюдение правил охраны труда (за каждое нарушение -2 балла, всего до -10 баллов).
- Контролируется чистота рабочего места (до – 3 баллов).

К. Качество выполнения мозаичной штукатурки

- Проверяется равномерность толщины слоя (при помощи правила или строительного прямого уровня проверить ровность по всей поверхности работы: по диагонали не менее чем в двух контрольных точках (за каждый миллиметр отклонения каждой неровности «← 1» балл)).
- Проверяется наличие пропусков, просветов, наплывов мозаичной штукатурки на поверхности (до – 5 баллов).